



註. ファンバランス取りはブレード面のバランスウェイト取付穴にウェイトを付けて行う。釣合い良さの等級は JIS-B0905 G2.5級 に準ずる。

6	六角穴付止めネジ	2	SUS304	クボミ先
5	丸リベット	6	SUS304	呼び径4
4	丸リベット	16	SUS304	呼び径5
3	ボス	1	SUS303	
2	羽根	4	SUS304	1.2 t
1	スパイダー	1	SUS304	2.5 t

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
製図	H. Yoshimoto	審査	承認	重量	縮尺 1:3 単位 mm
機種	G400P4LU14			図名	軸流ファン
△	訂正記事	訂正年月日	株式会社 佐藤工業所 図番 PG400P4LU14S		