



註. ファンバランス取りはブレード面のバランスウェイト取付穴にウェイトを付けて行う。釣合い良さの等級は JIS-B0905 G2.5級 に準ずる。

6	六角穴付止めネジ	2	SUS304	クボミ先
5	丸リベット	6	SUS304	
4	丸リベット	16	SUS304	
3	ボス	1	SUS303	
2	羽根	4	SUS304	1.2 t
1	スパイダー	1	SUS304	2.5 t

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
製図	H.Yoshimoto	審査	承認	重量	縮尺 1:3 単位 mm
機種	K400P4RD14			図名	軸流ファン
△	図番 PK400P4RD14S 全面改訂			図番	PK400P4RD14S2
△	訂正記事			訂正年月日	

製図	H.Yoshimoto	審査	承認	重量	縮尺 1:3 単位 mm
機種	K400P4RD14			図名	軸流ファン
△	図番 PK400P4RD14S 全面改訂			図番	PK400P4RD14S2
△	訂正記事			訂正年月日	