



断面図 A-A

註

1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。
4. 本図の機種は190L93G12とし、これの勝手違いのものを190R93G12とする。

| | | | | |
|---|----------|----|--------|-------|
| 5 | 六角穴付止めネジ | 1 | SUS304 | クボミ先 |
| 4 | ボス | 1 | SUS303 | |
| 3 | 羽根 | 40 | SUS304 | 0.8 t |
| 2 | 副板 | 1 | SUS304 | 1.5 t |
| 1 | 主板 | 1 | SUS304 | 1.5 t |

| 番号 | 名称 | 図番 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|------|--------------|----|----|----|----------------|
| 製図 | H. Yoshimoto | 審査 | 承認 | 重量 | 縮尺 1:2.5 単位 mm |
| 機種 | 190L93G12 | | | 図名 | シロッコファン |
| 訂正記事 | 株式会社 佐藤工業所 | | | 図番 | S190L93G12S |
| △ | 訂正年月日 | | | | |