



ボス穴詳細 (1:1)

- 註
1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
  2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
  3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。

6	六角穴付止めネジ		1	SUS304	くぼみ先
5	丸リベット		6	SUS304	φ4
4	ボス		1	SUS303	
3	羽根	△	52	SUS304	1.0 t
2	副板		1	SUS304	±1.2 t △
1	主板		1	SUS304	1.5 t
番号	名称	図番	個数	材質	摘要

△	訂正記事3に伴い、寸法変更	2014. 4. 1	H. Yoshimoto	製	M.SASAKI	審		承		重		箱	1:2.5	単	mm
△	板厚変更 1.2 t → 1.5 t	2014. 4. 1	H. Yoshimoto	図	03	3	3	査	..	量		尺		位	
△	タップ2-M5追加	2009. 4.	H. Yoshimoto	機	270R138G19			種		図	シロッコファン				
△	羽根枚数変更 52 → 51枚	2006. 7. 20	M.SASAKI	名	株式会社 佐藤工業所			種		図	S270R138G19S				
△	訂正記事	訂正年月日		番											

表面処理