



A-A断面図

註

1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。
4. 本図の機種は234R111K19とし、これの勝手違いのものを234L111K19とする。

7	六角穴付止めネジ	1	SUS304	クボミ先
6	丸リベット	6	SUS304	φ4
5	ボス	1	SUS303	
4	補強棒	3	SUS304	φ6
3	羽根	48	SUS304	0.8 t
2	副板	1	SUS304	1.2 t
1	主板	1	SUS304	1.2 t

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
製図	H. Yoshimoto	審査	承認	重量	縮尺 1:2.5 単位 mm
機種	234R111K19			図名	シロッコファン
△	訂正記事	訂正年月日	株式会社	佐藤工業所	図番 S234R111K19S2

表面処理	
------	--