



註

1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。
4. 本図の機種は270L138K19とし、これの勝手違いのものを270R138K19とする。

7	六角穴付止めネジ	1	SUS304	くぼみ先
6	丸リベット	6	SUS304	φ4
5	ボス	1	SUS303	
4	補強棒	4	SUS304	φ6
3	羽根	51	SUS304	1.0 t
2	副板	1	SUS304	1.2 t Δ
1	主板	1	SUS304	1.5 t

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
製図	H. Yoshimoto	審査	承認	重量	縮尺 1:2.5 単位 mm
機種	270L138K19	図名	シロッコファン		

△	訂正記事 1に伴い、寸法変更	2014. 4. 1	H. Yoshimoto
△	板厚変更 1.2 t → 1.5 t	2014. 4. 1	H. Yoshimoto
△	訂正記事	訂正年月日	

株式会社	佐藤工業所	図番	S270L138K19S1
------	-------	----	---------------

表面処理	
------	--