



- 註
1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
 2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
 3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。

7	六角穴付止めネジ		1	SUS304	くぼみ先
6	丸リベット		6	SUS304	φ4
5	ボス		1	SUS303	
4	補強棒		3	SUS304	φ6
3	羽根	△	52	SUS304	1.0 t
2	副板		1	SUS304	±1.2 t △
1	主板		1	SUS304	1.5 t

△	訂正記事3に伴い、寸法変更	2014. 4. 1	H. Yoshimoto
△	板厚変更 1.2 t → 1.5 t	2014. 4. 1	H. Yoshimoto
△	ボスに2-M5タップ追加	2009. 4.	H. Yoshimoto
△	羽根枚数変更 52 → 51枚	2006. 7. 20	M. SASAKI
△	訂正記事	訂正年月日	

製	M.SASAKI	審		承		重		縮	1:2.5	単	mm
図	02-423	査	..	認	..	量		尺		位	
機	270L138K24			図	シロッコファン						
種	株式会社 佐藤工業所			図	S270L138K24S						
				番							

表面処理