



註

1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。
4. 本図の機種は386L196KB30とし、これの勝手違いのものを386R196KB30とする。

| 番号 | 名称       | 図番 | 個数 | 材質     | 摘要    |
|----|----------|----|----|--------|-------|
| 10 | 六角穴付止めネジ |    | 1  | SUS304 | クボミ先  |
| 9  | 丸リベット    |    | 6  | SUS304 | 呼び径5  |
| 8  | 丸リベット    |    | 96 | SUS304 | 呼び径3  |
| 7  | 丸リベット    |    | 96 | SUS304 | 呼び径3  |
| 6  | 補強棒      |    | 3  | SUS304 | φ8    |
| 5  | ボス       |    | 1  | SUS303 |       |
| 4  | 羽根       |    | 48 | SUS304 | 1.2 t |
| 3  | 補強板      |    | 1  | SUS304 | 1.5 t |
| 2  | 副板       |    | 1  | SUS304 | 1.5 t |
| 1  | 主板       |    | 1  | SUS304 | 2.5 t |

製図 H.Yoshimoto 審査 . . . 承認 . . . 重量 縮尺 1:4 単位 mm

機種 386L196KB30 図名 シロッコファン

株式会社 佐藤工業所 図番 S386L196KB30S2

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 表面処理 |      |       |
| △    | 訂正記事 | 訂正年月日 |