



A-A断面

註

1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。
4. 本図の機種は386R196KB30とし、これの勝手違いのものを386L196KB30とする。

番号	名称	図番	個数	材質	摘要
10	六角穴付止めネジ		1	SUS304	クボミ先
9	丸リベット		6	SUS304	呼び径5
8	丸リベット		96	SUS304	呼び径3
7	丸リベット		96	SUS304	呼び径3
6	補強棒		3	SUS304	φ8
5	ボス		1	SUS303	
4	羽根		48	SUS304	1.2 t
3	補強板		1	SUS304	1.5 t
2	副板		1	SUS304	1.5 t
1	主板		1	SUS304	2.5 t

製	H.yoshimoto	審		承		重		縮	1:4	単	mm
図	13-06-04	査	..	認	..	量		尺		位	
機	386R196KB30						図	シロッコファン			
種							名				
	株式会社 佐藤工業所						図	S386R196KB30S2			
							番				

表面処理		
------	--	--

△	訂正記事	訂正年月日
---	------	-------